

## 豊頃小学校改修工事 質疑と回答

番号	工種	図番	質疑	回答
2-1	建築	入札公告 A001	入札公告では工事期間が令和6年2月29日まで、 特記仕様書では令和6年1月31日となっています。 工事期限はいつでしょうか。  (質疑3月30日)	建築主体、電気設備、機械設備工事の工事 期間を契約日から令和6年2月15日とします。  (回答4月4日)
		A-003	特記仕様書 第2章仮設工事 4.仮設間仕切り等が 適用となっておりますが、内訳書・図面等に記載 がありません。本工事では無いものと考えよいか。  (質疑3月30日)	ご理解のとおり。  (回答4月4日)
		A-003	特記仕様書 第2章仮設工事 7.工事用水、8.工事用 電力は有償にて利用できるものと考えてよいか。  (質疑3月30日)	ご理解のとおり。  (回答4月4日)
		A-126	仮設計画図に事務所等の記載がありませんが他 に事務所用地として借地が出来ると考えてよいか。  (質疑3月30日)	ご理解のとおり。  (回答4月4日)
		A-080 内訳書 p 11	屋根立上りのウレタン防水下地にケイカル板t6とあり ますが、図面上では立上りt100、床t60となって おりケイカル板の納まりが不明です。 詳細をご指示願います。  (質疑3月30日)	外断熱を庇防水立上り上端までをフライアッシュ GPパネルタイプとして、立上りのケイカル 板t6は不要とします。 平面部のケイカル板t6は不要とします。  (回答4月4日)