

豊頃小学校改修工事 質疑と回答

番号	工種	図番	質疑	回答
4	建築	内訳書 p 14	<p>外壁改修撤去工事に吹付タイル・リンを剥離剤にて撤去とありますが、アスベストは含んでいないと考え、含まれている場合は別途見積と考えて宜しいですか。</p> <p>ご指示願います。</p> <p>(質疑4月5日)</p>	<p>アスベストは含有していません。</p> <p>(回答4月10日)</p>