

豊頃小学校改修工事 質疑と回答

番号	工種	図番	質疑	回答
5-2	電気	E-26	<p>【構内交換設備】</p> <p>職員室に壁掛電話機1台しかありませんが、各机に電話機は不要なのでしょうか。追加が有れば指示願います。</p> <p style="text-align: right;">(質疑4月7日)</p> <p>内訳・図面等に留守録装置がありませんが、学校運用上必要になると考えられます。ご確認指示願います。</p> <p style="text-align: right;">(質疑4月7日)</p> <p>内訳・図面等に電話主装置との接続記載がありませんが、中学校舎の電話主装置に接続と考えて宜しいでしょうか。</p> <p style="text-align: right;">(質疑4月7日)</p> <p>小学校改修後、小学校用の電話設定・個別設定等が中学校校舎電話主装置にて必要になると思いますが宜しいでしょうか。(切替設定作業費の確認)</p> <p style="text-align: right;">(質疑4月7日)</p>	<p>卓上3台(内停電対応1台)を追加願います。</p> <p style="text-align: right;">(回答4月11日)</p> <p>ご理解のとおり。見込んでください。</p> <p style="text-align: right;">(回答4月11日)</p> <p>ご理解のとおり。</p> <p style="text-align: right;">(回答4月11日)</p> <p>ご理解のとおり。</p> <p style="text-align: right;">(回答4月11日)</p>