

## 豊頃小学校改修工事 質疑と回答

番号	工種	図番	質疑	回答
5-3	電気	E-26	<p>小学校改修後、中学校引っ越しに伴い中学校校舎にて 中学校用の電話設定・個別設定等が必要になると 思いますが宜しいでしょうか。（切替設定作業費の確認） （質疑4月7日）</p> <p>内訳書P16で記載されている「ボタン電話標準型4回線」 は、一般電話機の認識でよろしいですか。 （質疑4月7日）</p> <p>停電用多機能電話機の設置位置が不明です。 指示願います。 （質疑4月7日）</p> <p>構内交換設備の系統図・システム図・仕様等が 分かる図面が有りません。 動作設定等の指示願います。 （質疑4月7日）</p>	<p>ご理解のとおり。 （回答4月11日）</p> <p>ご理解のとおり。 （回答4月11日）</p> <p>職員室1台・校長室1台としてください。 （回答4月11日）</p> <p>中学校の主装置にて管理するシステムに なります。 （回答4月11日）</p>