

豊頃小学校改修工事 質疑と回答

番号	工種	図番	質疑	回答
5-5	電気	E-28	<p>現在中学校校舎二次側のアクセスポイントの設定が 小学校GIGAスクール設定になっております。</p> <p>中学校引っ越し後のGIGAスクール構想のネットワーク 設定が不明です。</p> <p>具体的な設定・運用方法の図面はありますでしょうか。 又、ご指示はありますでしょうか。</p> <p style="text-align: right;">(質疑4月7日)</p> <p>ケーブルがすべてCat.6になっておりますが、 GIGAスクール構想ではCat6aとなりますので、 Cat.6aとして考えて宜しいでしょうか。</p> <p>それに伴い図面内訳書に電線端末用のCat.6aのプラグが 必要になりますのでご確認よろしくお願い致します。</p> <p style="text-align: right;">(質疑4月7日)</p> <p>GIGAスクール構想に準拠する設備になりますので、 無線サーベイ試験・フルーク導通試験が必要になります。</p> <p>そちらの試験対応に関して、ご指示等があれば ご確認よろしくお願い致します。</p>	<p>設定などは工事後の設定になると想定 しています</p> <p style="text-align: right;">(回答4月11日)</p> <p>ご理解のとおり。</p> <p style="text-align: right;">(回答4月11日)</p> <p>別途工事と想定しています。</p> <p style="text-align: right;">(回答4月11日)</p>