

豊頃小学校改修工事 質疑と回答

番号	工種	図番	質疑	回答
5-6	電気	E-28	<p>L 2 スイッチ H U B の台数が内訳だと 2 台になっており、平面図ですと 4 台と指示されておりますが、運用上 4 台が正規と考えますが宜しいでしょうか。</p> <p style="text-align: right;">(質疑4月7日)</p> <p>【構内交換設備・構内情報通信網設備】共通 N T T ・光等の引込箇所をご指示お願いします。</p> <p style="text-align: right;">(質疑4月7日)</p> <p>全般としてシステム図や系統図等の具体的な指示がない為、中学校校舎をベースに想定で機器選定を行っております。確認指示お願い致します。</p> <p style="text-align: right;">(質疑4月7日)</p>	<p>ご理解のとおり。</p> <p style="text-align: right;">(回答4月11日)</p>
		E-30・31	<p>【テレビ共同受信設備】 廊下前の P B に分配器を設置してますが、幹線が繋がっていない箇所があります。</p> <p>それらの基本幹線は 1 T - 1、2 T - 1 に集約し、1 T - 1 より中学校校舎側からの接続という事で宜しいでしょうか。</p>	<p>中学校からの引込と想定しています。</p> <p style="text-align: right;">(回答4月11日)</p> <p>ご理解のとおり。中学校校舎ベースで。</p> <p style="text-align: right;">(回答4月11日)</p>
				<p>ご理解のとおり。</p> <p style="text-align: right;">(回答4月11日)</p>