

豊頃小学校改修工事 質疑と回答

番号	工種	図番	質疑	回答
5-7	電気	E-32	<p>【拡声設備・音響設備】</p> <p>防災アンプですが、小中学校どちらで火災が起きても、どちらの防災アンプも起動する必要があります。</p> <p>相互の信号のやりとりが自動火災報知設備と連携して必要になりますのでご確認よろしくお願い致します。</p> <p style="text-align: center;">《とちろ広域消防局 予防課 高階様より指導有り》</p> <p style="text-align: right;">(質疑4月7日)</p> <p>豊頃小中学校は新築中学校校舎のデスクアンプで一度幹線を受けてリレーユニットに接続し、改修小学校校舎の非常放送スピーカーに接続されます。</p> <p>組込工事等の記載が見当たりませんが、ご確認指示よろしくお願い致します。</p> <p style="text-align: right;">(質疑4月7日)</p> <p>小学校屋内体育館の音声を中学校校舎側のデスクアンプに取りこみ放送可能とするシステム図になっておりますが平面図に屋内体育館からの中学校への配線がありません。</p> <p>又、体育館側の音響設備にライン出力端子は</p>	<p>中学校改築時の打合せでは個別起動のシステムになるときいて小学校の設計をしいます。</p> <p>対応するには中学校を含め変更が必要になります。</p> <p style="text-align: right;">(回答4月12日訂正)</p> <p>スピーカー配線の端子接続が必要になります。</p> <p style="text-align: right;">(回答4月11日)</p> <p>ライン出力はなしとしてください。</p> <p style="text-align: right;">(回答4月11日)</p>